



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-02-137 (3)
Гр. Плевен, 14.06.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило Заявление в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ за откриване на процедура за издаване на разрешително за водоземане от подземни води придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите: *Обществено нитвийно-битово водоснабдяване*
2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Карстови води в Западния Балкан“ с код BG1G0000TJK044.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни

Подадено е заявление с Вх. № РР-02-137/15.04.2021 г. в БДДР за издаване на разрешително за водоземане от подземни води от каптирани извори „КИ 1 Бигора – ВиК Враца – Згориград“ и „КИ 2 Бигора – ВиК Враца – Згориград“.

След преглед на представената документация към заявление с Вх. № РР-02-137/15.04.2021 г. в БДДР за издаване на разрешително за водоземане от подземни води от каптирани извори „КИ 1 Бигора – ВиК Враца – Згориград“ и „КИ 2 Бигора – ВиК Враца – Згориград“ е установено, че документацията не отговаря на изискванията. С писмо изх. № РР-02-137 (1)/14.06.2021г. е уведомен заявителя да отстрани несъответствията по преписката, което е направено с вх. № РР-02-137 (2)/06.07.2021 г.

БДДР е направила запитване в НАП ТД София, офис София за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което с изх. № 295532102654775/11.08.2021 г. агенцията е отговорила, че няма задължения. Извършена проверка в БДДР за наличие на задължения по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ и е установено, че дружество „ВиК“ ООД гр.Враца няма задължения.

Извършена преценка на Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона.

Извършена преценка по чл.62 на ЗВ, при което е установено че няма да се надвишават разполагаемите ресурси. Подземно водно тяло „Карстови води в Западния Балкан“ с код BG1G0000TJK044 е оценено в ПУРБ в добро количествено и химично състояние. Съгласно ПУРБ, целите за опазване на околната среда за подземните води за тялото са: Запазване на добро количествено и химично състояние.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„КИ 1 Бигора – ВиК Враца – Згориград“ (Каптаж на извор)

Каптирането е извършено пред изхода на шахта чрез събирател, вливна тръба и събирателна шахта. Събирателят е устроен от натрошен каменен материал и тририла бетонова стеничка с размери 200x100x200 см и височина 150 см. Водата се отвежда до събирателната шахта по АС тръба Ø 200 мм с дължина 3 м.



„КИ 2 Бигора – ВиК Враца – Згориград“ (Каптаж на извор)

Каптирането е извършено пред изходнището чрез събирател, вливна тръба и събирателна шахта. Събирателят е устроен от натрошен каменен материал и трикрила бетонова стеничка с размери 120x120x120 см и височина 150 см. Водата се отвежда до събирателната шахта по АС тръба Ø 200 мм с дължина 5 м от другата страна на събирателната шахта.

Събирателната шахта е бетонова с подземна и надземна част. Разделена е на две части - водна камера и суха камера. Водната камера е вкопана и е с вътрешни размери 100x120 см и височина 175 см, а входната камера има подземна и надземна част, с размерите 80x100 см и височина 385 см като 180/235 см са над терена. В средната част на водната камерата е монтирана преливно-изпразнителен тръба. На челната стена на СИ е монтирана стоманена врата, а от вътрешната страна са поставени стоманени скоби (стълби).

Водовземането се извършва гравитачно от СИ по етернитов водопровод Ø 200 мм водата се отвежда в напорен резервоар (НР) с обем 80 куб.м. От НР по тръбопровод Ст Ø 159 водата се отвежда до ниската зона на с.Згориград.

4. Място на водовземане:

ПИ № 020041, месн. „ПАЛИ КЪРТИЦА“ в землището на с. Згориград, ЕКАТТЕ 30606, общ. Враца, обл. Враца, публична общинска собственост, предоставен за ползване

Координати:

„КИ 1 Бигора – ВиК Враца – Згориград“ (Каптаж на извор)

Географски координати :

N 43°10'24.597 E 23°31'28.227 в система WGS 84

Геодезически координати:

X 4693062.501 Y 8523470.872 в система 1970 г., зона К 3

Надморска височина:

N = 583.2 м Балтийска височинна система

„КИ 2 Бигора – ВиК Враца – Згориград“ (Каптаж на извор)

Географски координати :

N 43°10'24.338 E 23°31'28.200 в система WGS 84

Геодезически координати:

X 4693054.501 Y 8523470.280 в система 1970 г., зона К 3

Надморска височина:

N = 583.1 м Балтийска височинна система

Събирателна шахта КИ Бигора

Географски координати :

N 43°10'24.500 E 23°31'28.200 в система WGS 84

Геодезически координати:

X 4693059.501 Y 8523470.280 в система 1970 г., зона К 3

Надморска височина:

N = 583.0 м Балтийска височинна система

5. Обект на водоснабдяване: Питейно-битово водоснабдяване на с.Згориград, общ.Враца

6. Проектни параметри на използването:

Средноденоношен дебит – общо 0.1 л/сек (по 0.05 л/сек на всеки извор)

Годишно водно количество – общо 3154 м³/год. (по 1577 куб.м/год. на всеки извор)

Минимално необходимо водно количество за дейността – 3154 м³/год.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се извършва ежемесечно: Измерване на взетите водни количества от изворите
- Да се извършва ежемесечно измерване на дебита на всеки извор, във връзка със съставяне на хидрограма



- Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80 ал. 1, т. 1, буква "а" включва:

1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по:

а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;

б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – няма;

- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водоземането – средноденонощен дебит и разрешено водно количество.

- Да се заплаща такса водоземане за добитите водни количества от изворите.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „ Дунавски район”, гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА

Директор на Басейнова дирекция

