



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-02-69 (2)
Гр. Плевен, 18.03.2022г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило Заявление в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води придружено с изискванията се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите: *Обществено питейно-битово водоснабдяване*
2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Карстови води в Западния Балкан“ с код BG1G0000TJK044.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни

След преглед на представената документация към заявлението с Вх. № РР-02-69/01.03.2022 г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води от каптиран извор „КИ Крушовица – ВиК Враца – Паволче“ е установено, че документацията отговаря на изискванията.

БДДР е направила запитване в НАП ТД София, офис София за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което с изх. № 295532201457398/14.03.2022 г. агенцията е отговорила, че няма задължения. Извършена проверка в БДДР за наличие на задължения по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ и е установено, че дружеството няма задължения.

Извършена преценка на Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона.

Извършена преценка по чл.62 на ЗВ, при което е установено че няма да се надвишават разполагемите ресурси. Преценката се изготвя спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение № 1110/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021, приет с Решение № 1104/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет, които на основание чл.159, ал.3 на ЗИД на ЗВ (ДВ бр. 20 от 11.03.2022 г.), се прилагат до приемане на актуализирани планове. Подземно водно тяло „Карстови води в Западния Балкан“ с код BG1G0000TJK044 е оценено в ПУРБ в добро количествено и химично състояние.

Съгласно ПУРБ, целите за опазване на околната среда за подземните води за тялото са: Запазване на добро количествено и химично състояние.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„КИ Крушовица – ВиК Враца – Паволче“ (Каптаж на извор)

Каптирането е извършено пред изхода на дренажна АС тръба Ø 200 мм с дължина 5.0 м около която е изпълнен насип от различни фракции трошен каменен материал. Водата се събира и се отвежда до събирателната шахта по същата тръба.

Събирателната шахта (СШ) е бетонова с подземна и надземна част. Разделена е на две части - водна камера и суха камера. Водната камера е вкопана и е с вътрешни размери 100x100 см



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org



и височина 180 см, а сухата камера има подземна и надземна част и е с вътрешни размерите 70x100 см и височина 305 см като 1120/145 см са над терена. Водата от извора се влива в единия край на СИШ. Между водната и сухата камера е изградена преградна стеничка с размери 90x100 см и ширина 20 см, в която е монтирана преливна АС тръба Ø 150 мм. На челната стена на СИШ е монтирана стоманена врата, а от вътрешната страна са поставени стоманени скоби (стълби).

Водовземането се извършва гравитачно от СИШ по два водопровода - Ст Ø 159 мм и АС Ø 150 мм и се отвежда в напорните резервоари (НР) на с.Паволче и с.Челопек. От НР-ри по водата се отвежда до двете села.

4. Място на водовземане:

Поземлен имот 55070.56.93, област Враца, община Враца, с. Паволче, м. ИЗБАТА, вид собств. Държавна публична, вид територия Земеделска, НТП Горы и храсти в земеделска земя, площ 15131 кв. м, стар номер 000093, съгласно Заповед за одобрение на КККР № РД-18-951/17.04.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК.

Координати:

КН Крушовица

Географски координати в система WGS 84:

N 43°09'23.608 E 23°34'47.522

Геодезически координати ККС 2005:

X 4781882.899 Y 343846.870

Надморска височина Балтийска височинна система:

H = 894.80 м

Събирателна шахта КН Крушовица

Географски координати в система WGS 84:

N 43°09'23.713 E 23°34'47.691

Геодезически координати ККС' 2005:

X 4781886.052 Y 343850.751

Надморска височина Балтийска височинна система:

H = 894.60 м

5. Обект на водоснабдяване: Питейно-битово водоснабдяване на с.Паволче и с.Челопек, общ.Враца

6. Проектни параметри на използването:

Средноденонощен дебит – 1.0 л/сек

Годишно водно количество – 31536 m³/год.

Минимално необходимо водно количество за дейността – 31536 m³/год.

7. Уловия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се извършва ежемесечно: Измерване на взетите водни количества от извора
- Да се извършва ежемесечно измерване на дебита на извора, във връзка със съставяне на хидрограма
- Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80 ал. 1, т. 1, буква "а" включва:

1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по:

а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;

б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – няма;

- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – средноденонощен дебит и разрешено водно количество.

- Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от извора.



8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“, гр. Плевен, ул. „Чатаджда“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да въразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „

